

Акт обследования № 1 от «08» октября 2025 г.
к Паспорту доступности для инвалидов объекта и услуг

1. Общие сведения об объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия
"Техникум коммунального хозяйства и сервиса" (ГБПОУ РХ ТКХиС)

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д.175; тел. 8(3902) 34-07-12;
e-mail: tehnikum05@r-19.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Министерство образования и науки Республики Хакасия

Форма собственности объекта: государственная

Вид деятельности: образование

Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития

Размещение объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, площадь 7977.1 кв. м, год постройки - 1969, год последнего капитального ремонта - 2015, наличие прилегающего земельного участка – 18083 кв.м.

Объем предоставляемых услуг: 795 обучающихся

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
		- ширина прохода, калитки, проема в ограждении, ворота	К, О, С	не менее 90 см	128 см, наличие	
		Автостоянка и парковка:			наличие	
		- размер места со специальным знаком	К	7,0x5,0 м	14,4 м. х 5 м. (парковочное место)	
		- доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	наличие	
		- площадка для остановки специализированных такси (расстояние до входа в здание)	К, О	не более 100 м	наличие	
		Путь (пути) движения по территории (к главному (специализированному) входу в здание):			-	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		- ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	-	
		- указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	
		- тактильная дорожка, выполняющая направляющую функцию	С	наличие	-	
		- место отдыха на территории	О	наличие	-	
		- шероховатое покрытие	К, О	наличие	-	Оборудование скамьями, указателями, светильниками, сигнализацией

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Крыльцо или входная площадка:			наличие	Установка знака доступности для инвалидов всех категорий
		- высота площадки		норматив не установлен		
		- габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220х220 см	343х290 см	
		- поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	наличие	
		- нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	наличие	
		- навес	К, О, С	наличие	наличие	
		Знак доступности объекта для инвалидов всех категорий	Все	Наличие	-	
		Вывеска с наименованием организации и графиком работы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	С	наличие	наличие	
		Лестница наружная:				
		Лестница с закрытыми ступенями: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз - контрастная окраска кромки первой и последней ступени	О,С О,С С С	не более 0,12 м от 3,35 до 0,4 м 0,9 м не менее чем за 0,8 м до объекта, ширина в пределах 0,5-0,6 м наличие	0,15 м 0,30 м 0,87 м - наличие	
		- нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Пандус наружный:				
		- ширина марша	К	не менее 100 см	наличие	
		- уклон	К	И/1 - не более 1/12	наличие	
		- высота одного подъема	К	не более 80 см	наличие	
		Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	наличие	
		Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	наличие наличие наличие	
		- нескользкое покрытие	К, О	наличие	наличие	
		- колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и съезде	К	на высоте 0,1 м	-	
		Подъемные платформы:				
		Вертикальный: -высота подъема -грузоподъемность (общая масса с коляской) -скорость перемещения Габариты -привод эл/механический	К,О	От 0,5 до 4 м не менее 250 кг не более 0,15 м/с 800х1000мм От сети 220 В наличие	-	
		Тамбур				
		Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 220х180 см	297х221см	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,4 см	Р нет 130см 2 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. Путь (пути) движения внутри здания (для доступа в зону оказания услуги, в том числе пути эвакуации)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Коридоры/холлы:				
		- ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	наличие	
		- разворотные площадки	К	не менее 150x150		

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	-	Оборудование места отдыха и ожидания
		Сменное кресло-коляска: Складная Ширина Общая ширина грузоподъемность	О	43см 53см 130кг	-	Приобрести сменную кресло-коляску
		- навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см		
		- установка звуковых информаторов и текстфонов	С, Г		-	Установка звуковых информаторов
		Двери в зоны оказания услуги: - размер - пороги	К	нет или высота не должна превышать 0,014м	-	
		Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; высота - дублирование рельефными знаками	все	От 1,4 до 1,75 м	-	Размещение информирующих обозначений помещений

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Лестница №1,2,3,4,5,6 (в зоне оказания услуги)				
		- рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	Установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем, вверху и внизу
		- контрастная окраска кромки крайних ступеней	С	наличие	наличие	
		Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	110 см	
		Лифт пассажирский в зоне оказания услуги	все	наличие	нет	
		Пандус внутренний к лестнице	К	наличие	нет	
		Пандус переносной	К,О	наличие	нет	
		Подъемник для инвалидов:		наличие		
		Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	
		Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности): Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в актовом зале - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части эвакуируемых. Специальные требования: Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек - проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях - коридоров, пандусов для эвакуации	все	0,9 м 1,2 м 1,8 м		Оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативными требованиями

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

4. Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)
(в зависимости от вида деятельности)

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)				
		Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	Наличие 101,5 см	
		Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150см	Наличие 102 см	
		(столовая)				
		Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	Наличие 97 см	
		Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
		Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал)	все			
		Свободные площадки: - ширина в свету перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда	К, О	не менее 1,8 м	нет	
		Вмонтированные системы индивидуального прослушивания		не менее 4% кресел	нет	Оборудование системой индивидуального прослушивания

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Санузел:				Текущий ремонт помещения. Установка сантехнического оборудования
		- знак доступности помещения	К, О	наличие	-	
		- ширина дверного проема	К	не менее 90 см	93 см	
		- тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	
		Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	-	
		Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с	К, О К К	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см	- - -	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		унитазом (ширина x глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К О	наличие	- -	
		- знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
		- тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
		Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		унитазом (ширина x глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К О	наличие	- -	
		- знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
		- тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
		Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

6. Система информации на объекте

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		Оборудование всех зон средствами предоставления информации
		Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	- -	
		- указатели, пиктограммы: размещение на высоте - высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	
		Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие	- - -	
		- речевые информаторы и маяки	С	наличие	наличие	

№ на плане	№ фото	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция, прочее
		- звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	Установка звукового маяка у входа
		- световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	
		- малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Показатель доступности	Категория инвалидов, для которых установлен показатель	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия и адаптация при несоответствии показателю
Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	Г	-	
Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Г	наличие	
Инструктирование или обучение работников образовательной организации для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	все	наличие	Проведение инструктирования и обучения новых сотрудников образовательной организации
Предоставление инвалидам услуги с сопровождением ассистента-помощника	все	наличие	
Предоставление инвалидам услуги с сопровождением тьютора	все	-	
Наличие педагогических работников, имеющих образование (квалификацию), позволяющую осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	все	-	
Обеспечение получения дополнительного образования для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет	все	наличие	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта:

- оборудование скамьями, указателями, светильниками, сигнализацией
- шероховатое покрытие

на входной группе:

- установка знака доступности для инвалидов всех категорий
- установка подъемной платформы

на путях передвижения:

- приобретение сменного кресла-коляски
- оборудование места отдыха и ожидания
- установка звуковых информаторов
- размещение информирующих обозначений помещений
- установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем, вверху и внизу
- оборудование эвакуационных путей в соответствии с нормативными требованиями

Зона целевого назначения:

- оборудование системой индивидуального прослушивания

в санитарных помещениях:

- текущий ремонт помещения; установка сантехнического оборудования
- по средствам информации и коммуникации на объекте:**
- оборудование всех зон средствами предоставления информации.
- установка звукового маяка у входа

Председатель комиссии по обследованию и паспортизации объекта,
и.о.директора техникума:

Е.Г.Вятушенко
М.П.

Члены комиссии:



Ахроменко С.А., социальный педагог

Гуреев А.П., заместитель директора по АХР

Итпеков С.В., педагог-организатор ОБЗР

Дармина А.В., главный бухгалтер

Полежаева Е.С., председатель Хакасского регионального

отделения общероссийской общественной организации
инвалидов «Общество глухих»